



LEIKKAUS

Rakennuksen paloluokka P3
 Palovaarallisuusluokka 1
 Suojaustaso 1

- YP
 -PRESSUKATE
 -TERÄSRISTIKKOKANNAKKEET
- US
 -PRESSUVERHOUS
 -TERÄSPILARIRUNKO
- AP
 -MAAPOHJA - asfaltti

- SAVUNPOISTO:
 Perusteet:
 - Ympäristöministeriön asetus 848/2017
 - VTT:n tutkimuslaskelma N:o VTT-S-04441-09 Teräshallien paloturvallisuus
 Toimintaperiaate:
 - Palon alkuvaiheessa savunpoistoon käytetään katolla olevia huippumureita
 - PVC-kangas sulaa n. 300°C lämpötilassa, jolloin katteeseen syntyy nopeasti lasijenevä reikä. Tämä toimii paikallisena savunpoistaukkona.
 - Korvausilma saadaan avattavien henkilöovien ja lukuovien kautta.
 - Erillisiä savunpoistoluukkuja tai savumureita ei yllä mainitun perusteella tarvita.

POHJA

KERROSALA 750 kam2
 TILAVUUS 5250 m3



Hyväksytty 14.01.2025
 LP-505-2024-00404
 Jouni Rissanen
 Mäntsälä - Rakennusvalvonta
 www.lupapiste.fi

Kunta/Kylä Numminen	Korttelin/Tila Kallio	Tuotenumero 5:1243	Viranomaisen arvioinninmerkintä/vuosi
Rakennusvaihe/tyyppi Uudisrakennus	Maastajajärjestelmä Pääpiirustus	Maastajajärjestelmän numero 04800 Mäntsälä	Maastajajärjestelmän numero 1:100
Rakennuksen nimi ja osoite Pressuhalli A Louhintahiekka Kallionmäki Numminen	Maastajajärjestelmän nimi Leikkaus	Maastajajärjestelmän nimi Esä Rieta km	Maastajajärjestelmän nimi 04800 Mäntsälä
Maastajajärjestelmän nimi ja osoite Esä Rieta km	Maastajajärjestelmän nimi 04800 Mäntsälä	Maastajajärjestelmän nimi 04800 Mäntsälä	Maastajajärjestelmän nimi 04800 Mäntsälä
Maastajajärjestelmän nimi ja osoite Esä Rieta km	Maastajajärjestelmän nimi 04800 Mäntsälä	Maastajajärjestelmän nimi 04800 Mäntsälä	Maastajajärjestelmän nimi 04800 Mäntsälä



20.11.2024 Esä Rieta p.0400-461441